

**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний**

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2»

№ п/п	Орган, осуществляющий государственный контроль	Выявленные нарушения в ходе проведения контроля (надзора)	Исполнения предписаний	Примечание
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ ТО в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе	<p>Предписание № 1095 от 20.11.2023 «Об устранении нарушений санитарного законодательства</p> <p>1. По результатам лабораторных исследований вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения после водоочистки на пищеблоке по исследованным санитарно-гигиеническим показателям, и органолептическим показателям (превышение железа в 1,27 раз) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания» и не соответствует требованиям п. 2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.2. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол 14776.23 от 13.11.2023, выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе», уникальный номер в</p>	Исполнено	Обслуживающей организацией были произведены работы по переналадке промывки системы очистки воды с изменением дозации гипохлорида. Проведены лабораторные исследования проб воды для контроля качества воды после произведенных работ. По результатам гигиенической оценки проба по исследованным органолептическим , санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21.

		реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510821)		
--	--	---	--	--

Изменения вносятся по итогам проведения контроля (надзора)

Директор Окмянская А.В.Окмянская